

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το παρόν συνοδεύει την Απόφαση ΥΠΠΟΔ/ΓΔΟΑΔ/ΤΑΕΥ/
ΤΜΑΕΠ/ΥΠ/587679/23215/3164/707/19-11-2018


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (διαστάσεις κ λοιπά χαρακτηριστικά)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ			
	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ	ΕΘΝΙΚΟΙ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ	ΣΧΟΛΙΚΟΙ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ	
ΜΗΚΟΣ	18.0μ. ελάχ	18.0μ	18.0μ.	
ΠΛΑΤΟΣ	9.0μ.	9.0μ.	9.0μ.	
ΛΩΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ(α)	5.0μ. ελάχ.	3.0μ.	ΚΛΕΙΣΤΑ ελάχ. 2.0μ	ΑΝΟΙΚΤΑ ελάχ. 3.0μ.
ΛΩΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΠΙΣΘΙΑ ΓΡΑΜΜΗ(β)	8.0μ. ελάχ.	3.0μ.	ελάχ. 2.0μ	ελάχ. 3.0μ.
ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ	—	+2.0μ.		
ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ(ο ₁ /ο ₂)	34.0/19.0μ.	24.0/15.0μ.	24.0/15.0μ.	
ΥΨΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (κλειστοί χώροι)	12.50μ.	9.0μ.	7.0μ. ¹⁾	
ΔΑΠΕΔΟ	ΚΛΕΙΣΤΑ	ΚΛΕΙΣΤΑ	ΑΝΟΙΚΤΑ	ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ
	Ξύλινο Συνδετικό	Ξύλινο Συνδετικό	Ασφαλτικό Συνδετικό	Ξύλινο Συνδετικό Νταμ/χωμα Ασφαλτικό Συνδετικό
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	16° - 25°	10°ελάχ. 8°ελάχ.	10°ελάχ. 8°ελάχ.
	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	1.000 μέχρι 1500 LUX	ελάχιστο 400 LUX ²⁾	ελάχιστο 200 LUX
ΘΕ ΑΤΕ Σ	1500 κ άνω ³⁾	500 μέχρι 1500		

- 1) Για ύψος μικρότερο των 7.00μ. μόνο mini Volley ball.
- 2) Για έγχρωμη τηλεοπτική κάλυψη ο μέσος όρος του φωτισμού μετρουμένος 1μ. πάνω από τον αγωνιστικό χώρο και κάθετα στη διεύθυνση λήψης της κάμερας πρέπει να είναι:
- 1400 έως 1500 LUX για διεθνείς αγώνες.
- 1000 έως 1200 LUX για εθνικούς-διασυλλογικούς αγώνες.
- 3) Προβλέπονται δέσεις αθλητικού τύπου (γραπτού κ ηλεκτρονικού).

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι. ΠΑΓΑΝΗΣ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΛ. ΒΕΛΛΟΥ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΙΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΑ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ. ΣΤΑΜΟΥ
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ Γ. ΜΠΡΑΒΟΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΠΕΤ-1α	



ΠΕΤ-1β

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988

Αε